

2022年11月1日

三鬼化成株式会社
広島市西区横川町2-13-2

試験成績書

品名 土間用ポリ 赤ラベル(2つ折り)

規格 0.15mm × 2000(1000)mm × 50m

試験項目	単位	測定値		測定方法
厚み	mm	0.15		JIS B-7503 ダイヤルゲージ
引張強度	Mpa	タテ	26.3	JIS Z-1702
		ヨコ	21.8	
引裂強度	N/16枚	タテ	7.9	JIS K-7128
		ヨコ	12.0	
伸び率	%	タテ	560	JIS Z-1702
		ヨコ	740	

※上記、数値は測定値であり、保証値ではありません。